

## Préfecture

Litres mazout	21'988	estimatif à 6ct/KWh	
MJ consommés	791'568	SFr. 13'193	36 MJ/litre
Energie utilisable (rendement 70%)	554'098	SFr. 9'235	

Réf : Communication Municipalité, mail W. Haenggeli, 04/10/07

m2 bureaux	244
m2 appartement	424

Réf : Préavis municipal 6/02

m3 à chauffer selon données achat bâtiment	2'193
m3 chauffés selon décompte gérance ?	1'282

MJ théoriques chauffage	124'084	
MJ théoriques eau chaude	37'900	
<b>MJ théoriques totaux</b>	<b>161'984</b>	SFr. 2'700

	Chauffage	Eau chaude
	161	25 MJ/an
	200	75 MJ/an

Réf : SIA 380/1, via BMG

Efficienc e énergétique	20%	N.B: Eventuelle taxe CO2
Efficienc e énergétique corrigée	29%	p.ex. : coût de 40.- / tonne
CO2 [Tonnes]	81.7	SFr. 3'268.28
Valeur Cible [Tonnes]	16.0	SFr. 640.00